




ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дальневосточная
транспортная прокуратура

ул. Джамбула, 14
г. Хабаровск, 680038



347245 728306

Председателю Регионального
отделения Хабаровского края
Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов и
инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающимися в представительстве
своих интересов

Коломийцеву Д.В.

ул. Суворова, д. 1 «А» лит. 661,
г. Хабаровск, 680003

khabarovsk@vordi.ru

29.06.2023 № 7-152-2023/20009401/Он488-23

На № 65/2023 от 15.03.2023

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

В дополнение к ранее направленному ответу на Ваше обращение (ВО-164-23-20009401 от 16.03.2023) об ущемлениях прав маломобильных граждан на беспрепятственный доступ к объектам ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Хабаровска» информирую о результатах рассмотрения актов реагирования, принятых в ходе его разрешения.

Так, в нарушение статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункта 8 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Минздрава России от 12.11.2015 № 802н, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Хабаровска» не проведена оценка соответствия уровня доступности помещений и корпусов для инвалидов, соответствующий паспорт не разработан.

Кроме этого, вопреки подпунктам 6.1.1, 6.1.2 Свода правил 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Свод норм и правил 35-01-2001, утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр (далее – СП 59.13330.2020), два входа в корпус № 3-4 (вход в лабораторию и запасный выход) не оборудованы пандусами и кнопками вызова персонала.

В нарушение пункта 5.1.13 СП 59.13330.2020 внешняя лестница, ведущая к лаборатории, не обустроена непрерывными поручнями, адаптированными для пользования маломобильными пациентами.

Вопреки положениям подпунктов 5.1.10, 6.2.8, 6.4.1, 6.5.9 СП 59.13330.2020 при входе на объект отсутствуют информационные тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, для слабовидящих людей.

Дальневосточная транспортная прокуратура
(ДВТП) (г.Хабаровск)

№ 7-152-2023/20009401/Он488-23

Хабаровским транспортным прокурором внесено представление главному врачу ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Хабаровска», по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, разработан план мероприятий по адаптации здания для маломобильных граждан.

Однако исчерпывающие меры по разработке паспорта доступности объекта и оснащения входов пандусами названным учреждением здравоохранения не приняты, в связи с чем в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности устранить данные нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.

Кроме этого, по постановлению транспортного прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за уклонение от исполнения требований к обеспечению транспортной доступности социальной инфраструктуры с назначением наказания в виде предупреждения.

Информация о результатах рассмотрения искового заявления будет представлена Вам дополнительно.

Начальник отдела по надзору
за исполнением законов на транспорте

И.И. Пахомов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 597253E83504FDDCFE9FB747F30780DF
Владелец Пахомов Игорь Игоревич
Действителен с 27.02.2023 по 22.05.2024