



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Прокуратура Хабаровского края

**Прокуратура Центрального
района г. Хабаровска**

ул. Гоголя, 18 литер Б, г. Хабаровск,
Хабаровский край, 680000
тел. (4212) 32-37-13 факс (4212) 32-37-70
E-mail: centr.phk@181.mailop.ru
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_27

06.03.2024 № 1429Ж-2022/20080008/Он428-24

На №

от



390605 241304

Председателю РО ВОРДИ
Хабаровского края

Члену Совета при Губернаторе
по делам инвалидов

Координатору парт. Проекта
ХРО ВПП «Единая Россия»
«Единая страна – Доступная
среда»

Коломийцеву Дмитрию
Владимировичу

ул. Суворова, д. 1 «А», лит. 6б1,
г. Хабаровск, 680003

khabarovsk@vordi.ru

Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска проведена проверка по Вашему обращению, в ходе которой установлено следующее.

С выходом на место по адресам г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 25,21 установлено, что по адресу ул. Пушкина д. 25, находится магазин «Кафема», принадлежащий ИП Есиной М.А., по адресу Пушкина, д. 21, находится магазин «Мужчина в Плюсе», принадлежащий ИП Оганесян Т.И.

В соответствии с 6.1.1 СП 59.13330.2020 в общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять, с учетом принятой организации обслуживания посетителей, по заданию на проектирование.

Высоту панелей вызова таких устройств следует принимать с учетом п. 8.1.7 СП 59.13330.2020.

Согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;

- рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках.

В силу 6.1.6 СП 59.13330.2020 прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из

18 МАР 2024

Вх № 9 Почта России

Прокуратура Центрального района г. Хабаровска

№ 1429Ж-2022/20080008/Он428-24

ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

Осмотром установлено, при входе помещение магазина «Кафема», принадлежащего ИП Есиной М.А., расположенного по адресу г.Хабаровск, ул. Пушкина, д. 25 имеется возвышенность, в виде ступенек, при этом на входе в помещение отсутствует наружное вызывное устройство для вызова помощи инвалидам, информирующая тактильная табличка для идентификации помещения, идентификации уборных комнат (туалетов), с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения отсутствует. Имеется входная дверь с прозрачными полотнами, однако яркая контрастная маркировка на них отсутствует.

Осмотром установлено, что при входе в магазин «Мужчина в Плюсе» имеется вызывное устройство для вызова помощи инвалидам, вместе с тем информирующая тактильная табличка для идентификации помещения, с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения отсутствует. Имеется входная дверь с прозрачными полотнами, однако яркая контрастная маркировка на них отсутствует.

На основании изложенного в адрес ИП Есиной М.А., ИП Оганесян Т.И. 06.03.2024 внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя ИП Есиной М.А., в настоящее время решается вопроса о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 9.13 КоАП РФ.

О результатах рассмотрения принятых мер реагирования Вы будете уведомлены дополнительно. В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящую прокуратуру и (или) в суд.

Заместитель прокурора района

А.А. Балужева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2B5180955206152D2E81F068E907F05A

Владелец Балужева Алевтина Анатольевна

Действителен с 27.01.2023 по 21.04.2024